

Приложение 1. Техничко-экономические показатели

Сведения, подлежащие раскрытию в части технико-экономических показателей производства и передачи тепловой энергии (фактический баланс тепловой энергии) за 2023 г. и 2024 г. представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1 - Показатели по котельным ДТВу-4 за 2023 год

№ п/п	Наименование котельной	Данные за 2023 год, Гкал				
		реализация сторонним потребителям (полезный отпуск)	в т.ч.			
			Собственное потребление	население	прочие	МУП «НТС»
1	Котельная ПЧ на ст. Алтайская	1388,16	984,56	29,177	374,423	
2	Котельная локомотивного депо на ст. Алтайская	51223,21	40275,44		445,763	10502,006
Итого		52611,37	41260	29,177	820,186	10502,006

Таблица 2 - Показатели по котельным ДТВу-4 за 2024 год

№ п/п	Наименование котельной	Данные за 2024 год, Гкал				
		реализация сторонним потребителям (полезный отпуск)	в т.ч.			
			Собственное потребление	население	прочие	МУП «НТС»
1	Котельная ПЧ на ст. Алтайская	1413,303	996,19	28,353	388,76	
2	Котельная локомотивного депо на ст. Алтайская	39835,501	39374,36		461,141	7946,964
Итого		41248,804	40370,55	28,353	849,901	7946,964

Приложение 2. Планируемый объем полезного отпуска.

Информация о планируемом полезном отпуске источников тепловой энергии на 2025 и 2026 год представлена в таблице 3,4.

В 2024 г. произошло отключение МУП г.Новоалтайска «НТС» от котельной локомотивного депо. С 2025 г. объемы по МУП г.Новоалтайска «НТС» не планируются.

Таблица 3 - Показатели по котельным ДТВу-4 за 2025 год

№ п/п	Наименование котельной	2025 год, Гкал				
		реализация сторонним потребителям (полезный отпуск)	в т.ч.			
			Собственное потребление	население	прочие	МУП «НТС»
1	Котельная ПЧ на ст. Алтайская	1413,303	996,19	28,353	388,76	
2	Котельная локомотивного депо на ст. Алтайская	40188,45	39727,309		461,141	
Итого по ст. Алтайская		41601,753	40723,499	28,353	849,901	

Таблица 4 - Показатели по котельным ДТВу-4 за 2026 год

№ п/п	Наименование котельной	2026 год, Гкал				
		реализация сторонним потребителям (полезный отпуск)	в т.ч.			
			Собственное потребление	население	прочие	МУП «НТС»
1	Котельная ПЧ на ст. Алтайская	1413,303	996,19	28,353	388,76	
2	Котельная локомотивного депо на ст. Алтайская	40188,45	39727,309		461,141	
Итого по ст. Алтайская		41601,753	40723,499	28,353	849,901	

Приложение 3. Топливные балансы

В качестве основного вида топлива для котельных используется каменный уголь кузнецкого месторождения марки «ДР», поставщиком которого является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Информация о фактическом потреблении топлива котельными ДТВу-4 за 2023 г. и 2024 г., план расхода топлива на 2025 г и 2026 г. представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Потребление топлива котельными ДТВу-4

Наименование котельной	Расход топлива за 2023 год, тонн	Расход топлива за 2024 год, тонн	План расхода топлива на 2025 год, тонн	План расхода топлива на 2026 год, тонн
Котельная ПЧ на ст. Алтайская	427,3	433,5	433,5	433,5
Котельная локомотивного депо на ст. Алтайская	13216,168	12242,567	10835,567	10835,567

Приложение 4. Характеристика котельных

Характеристика котельных Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика котельных ДТВу-4

Наименование котельной	Дата ввода в эксплуатацию котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Собственник	Адрес
Котельная ПЧ ст. Алтайская	1966	1,26	0,64	ДТВу-4 (ОАО "РЖД")	г. Новоалтайск, ул. Черепановых, 4
Котельная локомотивного депо ст. Алтайская	1992	45	20,6	ДТВу-4 (ОАО "РЖД")	г. Новоалтайск, ул. Светофорная, 1

Приложение 5. Структура основного оборудования

Технические характеристики основного оборудования котельных Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика основного оборудования котельных ДТВу-4

Наименование котельной	Котельное оборудование	год установки котлов	установленная мощность, Гкал/ч	присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Котельная ПЧ ст. Алтайская	Котел KB-0,63	2018	1,26	0,64
	Котел KB-0,63	2018		
Котельная локомотивного депо ст. Алтайская	котел №4(KE 25-14C)	1988	45	20,6
	котел №3(KE 10-14CO)	2001		
	котел №1(KE 25-14C)	1992		
	котел №2(KE 25-14C)	1988		